

Tutte le strutture portanti dell'edificio hanno caratteristiche REI 90, mentre le separazioni con ambienti non pertinenti la presenza di pubblico e degli atleti depositi, hanno caratteristiche REI 90. Le strutture di separazione con la centrale termica hanno caratteristiche REI 120.

