

# **ALLEGATO 6**

**VERBALE COMMISSIONE COMUNALE**

**VIGILANZA PER LUNA PARK**

**E AREA SPETTACOLI**



**Comune di Curtatone (MN)**  
VERBALE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO  
SPETTACOLO

**VERBALE N. 3/2022**

Il giorno 27/07/2022 alle ore 08:30 si è riunita la Commissione Tecnica Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo istituita da questo Comune ai sensi dell'articolo 141-bis del R.D. 6 maggio 1940 n. 635, regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., presso la sede Comunale in Montanara Piazza Corte Spagnola n. 3.

La Commissione, convocata in data 21.07.2022 con lettera prot. n. 21130, è così composta:

- Anna Rita Dall'Olio per il Presidente – e rappresentante del Servizio Tecnico Comunale (delegato)
  - Emmanuele Russo per il Corpo di Polizia Locale (delegato),
  - Antonio Di Salvo per il Comando Prov.le VV.F.
  - Enea Antoniazzi per il Servizio Sanitario Pubblico
  - Severino Malavasi esperto in struttura
  - Davide Moretto esperto in elettrotecnica
  - Francesco Ferrari Arpa - esperto in acustica
- Svolge le funzioni di segretaria la signora Sonia Enrica Piva.

La Commissione si è riunita per il seguente ordine del giorno:

- 1) parere di cui alla *lett. a* dell'art. 141 del R.D. in oggetto, per lo svolgimento del Luna Park in occasione della Fiera delle Grazie che si svolgerà nelle date di 13-14-15-16 agosto 2022 in località Grazie;
- 2) parere per lo svolgimento di spettacoli in Piazzale Santuario.

La Commissione acquisisce agli atti: la relazione tecnico-descrittiva; la tavola\_01 CTR"; la tavola 02 AEROFOTO; la tavola 03 LUNA PARK; la tavola 04 SPETTACOLI, le certificazioni relative al palco e alle sedie, la documentazione relativa all'elevatore manuale, l'attestato di corretto montaggio dei carichi sospesi e loro collegamenti, la documentazione relativa all'americana e la relazione illustrativa e verifica statica.

Prescrizioni da parte dei VV.F.:

- dovrà essere acquisita la certificazione di reazione al fuoco della pavimentazione del palco in Piazzale Santuario;
- dovranno essere presenti 4 addetti antincendio nella zona luna park, di cui uno con attestato di rischio elevato e gli altri con attestato di rischio medi, mentre in Piazzale Santuario due con attestato di rischio almeno medio;
- dovrà essere posizionato un estintore carrellato aggiuntivo con capacità almeno pari a 30 kg nella zona del palco di Piazzale Santuario;
- ogni attrazione dovrà tenere a disposizione almeno un estintore a polvere di 6 kg di capacità estinguente non inferiore a 34 a 233 bc nella zona del luna park;
- per il gonfiaggio dei gonfiabili non dovranno essere utilizzati gas infiammabili;
- ogni stand di somministrazione dovrà essere in possesso di idonea certificazione di reazione al fuoco;
- per ogni food-truck alimentato a gas dovrà essere presente idoneo verbale di corretto collegamento e scollegamento rilasciato da impresa abilitata;
- è vietata la detenzione, nell'ambito del singolo banco auto negozio, di quantitativi di gpl in utilizzo e deposito superiori a 75 kg; si precisa che i bidoni non allacciati, anche se vuoti, non dovranno essere tenuti in deposito presso l'utenza;
- tutti i cavi elettrici attraversanti il suolo accessibili al pubblico dovranno essere adeguatamente protetti;
- le vie di fuga devono essere lasciate sgombre da materiali e cose e devono essere illuminate e segnalate.

Prescrizioni da parte dell'esperto in elettrotecnica:

- dovrà essere presentata la verifica degli impianti elettrici a servizio delle attrazioni e la dichiarazione di corretta posa dell'impianto;



**U**  
COMUNE DI CURTATONE  
Protocollo Generale Comune di Curtatone  
Protocollo N. 0021725/2022 del 27/07/2022

- dovrà essere presentata una planimetria indicante i punti di alimentazione e fornitura, le linee principali di alimentazione e il posizionamento dell'illuminazione di emergenza;
- dovrà essere verificata la protezione contro i fulmini delle attrazioni con altezza superiore a otto metri;
- l'impianto di terra esistente e/o di nuova realizzazione dovrà essere unico per tutte le attrazioni;
- dovrà essere presentata dichiarazione di conformità relativa al nuovo quadro realizzato per l'alimentazione del palco;
- dovrà essere presentata dichiarazione di corretta posa per gli impianti relativi al service (impianto luci, audio, ecc);
- per tutte le strutture fisse esistenti dovranno essere rese disponibili le eventuali dichiarazioni di conformità;
- nella zona palco dovrà essere previsto un doppio sistema audio per segnalare eventuali allarmi; lo stesso può essere realizzato attraverso il service ed un'eventuale cassa a batteria od un megafono;

Prescrizioni da parte del Servizio Sanitario Pubblico:

- dovrà essere acquisita agli atti la ricevuta Areu Games; si dà atto che è stata presentata la pratica Games ad Areu in data 11/07/2022;
- dovrà essere presente certificazione per il trattamento antizanzare;
- i servizi igienici dovranno essere opportunamente segnalati e puliti, dotati di sapone liquido, salviette a perdere e carta igienica negli appositi contenitori in numero di uno ogni 250 persone, suddivisi per sesso e con disponibilità di accesso per disabili;
- dovranno essere posizionati cartelli di segnalazione dei bagni;
- il servizio igienico destinato alle persone diversamente abili dovrà essere presidiato;
- dovranno essere effettuati gli interventi di pulizia dei servizi igienici, garantendo ripetutamente tale operazione anche durante l'apertura al pubblico diurna e serale;

Prescrizioni da parte di Arpa (esperto in acustica):

- per le serate della manifestazione, se ipotizzato il superamento dei limiti assoluti differenziali previsti dalla classificazione acustica, dovrà essere presentata domanda di autorizzazione in deroga per attività temporanee; per i limiti ed orari eventualmente autorizzabili in deroga, si dovrà fare riferimento ai contenuti dell'N.T.A. allegate al Piano di Classificazione Acustica Comunale;

Prescrizioni da parte dell'esperto in statica:

Nessuna

Prescrizioni da parte della Polizia Locale:

Nessuna

Dovrà essere attuato il piano di emergenza sottoposto alla valutazione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

La Commissione stabilisce di convocare la seduta del sopralluogo per il giorno 12.08.2022 alle ore 15:30. Il presente verbale viene redatto in un originale. Letto e confermato, viene sottoscritto dagli intervenuti.

Alle ore 09:45 la seduta è tolta.

La Commissione:

Per il Presidente – Anna Rita Dall'Olio






Polizia Locale - Emmanuele Russo

Comando VV.F. – Antonio Di Salvo

Servizio Sanitario – Enea Antoniazzi

Esperto in struttura – Severino Malavasi

Esperto in elettrotecnica – Davide Moretto













Arpa - Francesco Ferrari

Il Segretario Sonia Enrica Piva



Handwritten signature of Francesco Ferrari, written in black ink, positioned above two horizontal lines.



Handwritten signature in blue ink.



Handwritten signature in blue ink.



Handwritten signature in blue ink.




Handwritten signature in blue ink.



Handwritten signature in blue ink.



Handwritten signature in blue ink.



Handwritten signature in blue ink.