



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

Ordinanza n° 86 del 19/11/2016

Settore: AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO

OGGETTO: REVOCA DELL'ORDINANZA N. 39 DEL 16 MAGGIO 2016.

Rif. Prot. n. 15018 del 15 giugno 2016

Rif. Prot. n. 12048 del 14 maggio 2016

IL SINDACO

Vista l'Ordinanza n. 39 del 16 maggio 2016 con la quale a seguito di messaggio Tele-Fax del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Mantova N. 406 di prot. del 13.05.2016, che segnalava una situazione di pericolo, verificatasi a seguito di blocco di impianto elevatore, sito in Via A. B. Nobel al civico, n. 23 – frazione Eremo di Curtatone (MN) presso il Condominio "Il Giardino", si provvedeva ad interdire l'utilizzo dell'impianto ed a richiedere idonea documentazione di verifica tecnica ed amministrativa per la sua rimessa in pristino;

Considerato che:

- C'è stato un cambio dell'amministratore di condominio ed al contempo della ditta dedicata alla manutenzione dell'ascensore, la quale ha dovuto recuperare documentazione a riguardo e prenotare la necessaria visita straordinaria ispettiva;
- Con nota avente prot. n. 27995 del 15 novembre 2016, la ditta AV Ascensori s.r.l. di Stradella di Bigarello, che gestisce la manutenzione dell'impianto elevatore avente numero di matricola 10427435 marca Schindler modello Commodity S3100, ha prodotto verbale di verifica straordinaria dell'impianto per la rimessa in funzione dello stesso;

Ritenuto di procedere alla revoca dell'ordinanza sindacale, per le motivazioni esposte;

Visti:

- l'art. 54, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 38, comma c della Legge 8 giugno 1990, n. 142;
- i D.P.R. 162/1999 e S.M.I., 214/2010 e S.M.I.;

REVOCA

- L'ordinanza n. 39 del 16 maggio 2016 a seguito degli adempimenti richiesti e per le motivazioni suesposte;

Dispone l'invio di copia della presente revoca:

- All'Amministratore del Condominio "Il Giardino" sig.ra Cristina Campagnari, con sede in Via P. Amedeo, n. 35 – Mantova (MN);
- All'Ufficio Territoriale del governo di Mantova
- al Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Mantova;
- all'Ufficio Commercio del Comune di Curtatone;
- alla Polizia Locale per la verifica dell'osservanza stessa.

Si informa che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241 del 07.08.0990, contro la presente ordinanza è ammesso, entro il termine di giorni 60 dalla data della notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo di Brescia, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di notifica (DPR n. 1199 del 24.11.1971).

Dispone infine che copia del presente provvedimento venga pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune di Curtatone.

IL SINDACO
Carlo Bottani

Curtatone, 19/11/2016

Il Sindaco
BOTTANI CARLO / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)