



- LEGENDA**
- LIMITES DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO "EDERA"**
oggetto del presente progetto
- LIMITES DEL PIANO ATTUATIVO "CA' PIA"** - ricopreso nella prossima proposta di PGT - 2° fase
- LIMITES DEL PIANO ATTUATIVO "CORNELIA"** - ricopreso nella prossima proposta di PGT - 3° fase
- Fognatura acque nere, pendenza minima 3/1000, condotte in Gres, Ø 200 mm min.
- Fognatura acque bianche, pendenza minima 1/1000, condotte in PVC/PEAD/Gres/Cis, Ø 200 mm min. (140 mm min. per allacciamenti privati)
- Fognatura di raccolta acque bianche provenienti da piazzali e percorsi camabili della zona prevalentemente terziaria, da demandare alla Vasca di prima pioggia.
- Vasca di prima pioggia per pretrattamento delle acque meteoriche dell'area prevalentemente terziaria prima dello scarico alla rete comunale.
- Vasca di accumulo e raccolta per alimentare la rete di irrigazione delle aree verdi pubbliche e private con raccordo al canale dell'Esperimento e al pozzo di 1° falda
- FOGNATURA ACQUE BIANCHE**
- POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A. tipo Milano con cadoioia in ghisa, verticale classe D400 - C250
- POZZETTO PREFABBRICATO tondo IN C.A. con coperchio carrabile in ghisa classe D400 - C250
- FOGNATURA ACQUE NERE**
- POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A. tipo Milano con chiusino carrabile in ghisa classe D400 - C250
- La rete prevede di disperdere per filtrazione parte delle acque di pioggia.
- Sulla rete acque nere si prevede l'inserimento di pozzetti in cls cilindrici con fondo rivestito a distanza 50 m circa.
- Sulla rete acque bianche si prevede l'inserimento di pozzetti in cls a distanza 50 m circa e caditoie a distanza 25m circa, da posizionarsi in corrispondenza dei pozzetti.
- Chiusini e griglie in ghisa sferoidale D400 nei parcheggi della zona prevalentemente terziaria, C250 in tutte le strade e nei parcheggi dell'area a destinazione prevalentemente residenziale.
- Rappresentazione schematica delle utenze oggetto del presente elaborato propedeutiche allo sviluppo del progetto esecutivo nonché di analisi e interfaccia con l'ente gestore.
- Il progetto esecutivo sarà assoggettato a specifico Permesso di Costruire convenzionato.

PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO "EDERA"

PROTOCOLLO DI INTESA PROVINCIA DI MANTOVA - COMUNI DI CURTATONE E VIRIGLIO

Il Sindaco
(Ezio Gatti)

Il Segretario Generale
(Dot. Annibale Vareschi)

Il Responsabile del Servizio Urbanistica
(Arch. Grazia Toppa)

ADDESIONE DEL C.C.
CON DELIBERA
n° _____ del _____

APPROVAZIONE DEL C.C.
CON DELIBERA
n° _____ del _____

PUBBLICAZIONE
del _____ del _____

PUBBLICAZIONE SUL B.U.R.L.
n° _____ del _____

POLARIS
STUDIO ASSOCIATO

POLARIS - Studio Associato
Via Piero Vanti, 23 - 41010 MANTOVA
Tel. 0376.248900, Fax 0376.248907
e-mail: polaris@studiosociato.com
Cod. Fisc. n° 01776880204

TIMBRO E FIRMA
PROF. ING. USC.

OGGETTO DELL'OPERA
**PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO
P.I.I. "EDERA" in Levata**

DESIGNO _____ SCALA: 1:1000 N.TAVOLA
**Schema delle rete fognaria
acque bianche e nere**

COMMITTENTE
IMMOBILIARE EDERA di
LAGOCASTELLO IMMOBILIARE SRL & C. s.r.l.
P.IVA 0207550209

UBICAZIONE DEL CANTIERE
LEVATA - strada Arginotto

DATA
Giugno 2007

AGGIORNAMENTO
A29